

Polski Związek Łowiecki realizując umowę dotyczącą finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chłodni do przetrzymywania dzików, ogłasza nabór wniosków na chłodnie (wzór wniosku do pobrania poniżej). Nabór będzie trwał od 8-31 maja 2018r. O chłodnie mogą starać się koła łowieckie, które dzierzawią obwody na terenach obszarów wymienionych do decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (z późn. zm.). Biorący w czasie obowiązywania umowy ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu użyczenia tj. chłodni - użyczenie nie wiąże się jednak z żadnymi zobowiązaniami finansowymi względem Polskiego Związku Łowieckiego.

Celem zakupu chłodni jest możliwość przetrzymywania pozyskanej zwierzyny zgodnie z wymogami Inspekcji Weterynaryjnej, a przez to zwiększenie odstrzału i skuteczne ograniczanie Afrykańskiego Pomoru Świń. Koło łowieckie w użyczonej chłodni może przetrzymywać jedynie dziki (*Sus scrofa*), a chłodnia nie może być wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ciągu 14 dni od zakończenia naboru zostanie ogłoszony jego wynik, o czym zostaną poinformowane wszystkie koła łowieckie biorące udział w naborze.

Specyfikacja techniczna:

CHŁODNIA KONTENEROWA 4x2 Z PRZEDSIONKIEM

- wielkość chłodni 4mx2m (w tym 1mx2m przedsionek),
- ściany, sufit i podłoga wykonane z płyty wielowarstwowej wypełnionej poliuretanem o grubości 100 mm,
- podłoga izolowana pokryta blachą kwasoodporną, wzdłuż ścian po stronie wewnętrznej oraz w narożnikach wykończenia skośne,
- drzwi izolowane (do chłodni oraz do przedsionka) wraz z uchwytemi, które umożliwią założenie plomby,
- przed wejściem do przedsionka daszek o długości min. 70 cm,
- daszek wysunięty z tyłu nad agregatem,
- tyrolka w kształcie litery S lub U z blachy kwasoodpornej,
- komplet haków obrotowych w ilości 10 sztuk,
- wyposażenie przedsionka: umywalka z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem wmontowana w blat roboczy z blachy kwasoodpornej, kran, przepływowy podgrzewacz wody zasiany napięciem 230V, min. 1 podwójne gniazdko elektryczne (230V), półka metalowa nad umywalką,
- rozdzielnica główna elektryczna zamontowana w przedsionku chłodni wraz z podlicznikiem,
- oświetlenie: oświetlenie pod napięciem 230V w trzech punktach – wewnątrz komory, w przedsionku, przed chłodnią (wraz z instalacją elektryczną umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów wymagających do prawidłowego funkcjonowania energii elektrycznej),
- wciągarka linowa elektryczna o udźwigu do 500 kg. zainstalowana nad wejściem chłodni,
- sterownik elektroniczny do programowania temperatury od +10 st. C do -5 st. C
- rozdzielnicę główną elektryczną zamontowaną na ścianie zewnętrznej komory,
- agregat chłodniczy,
- apteczka,
- instrukcje: BHP, mycia rąk, udzielenia pierwszej pomocy i podgrzewacza wody,
- elektroniczna waga do 300 kg.

* Zakresem usługi jest wykonanie komory chłodniczej/mroźnej z dowozem i rozładunkiem oraz montażem na miejscu eksploatacji.